

No Dz201421586



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

申请单位名称 江门市艺光科技开发有限公司

产品型号名称 YG-BLZD-1LROE I 1W-2K1 型消防应急标志灯具

检 验 类 别 分 型 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心





# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081815001899

认证委托人: 江门市艺光科技开发有限公司  
 地 址: 广东省江门市江海麻三工业区 (马记模具厂西面)  
 生 产 者: 江门市艺光科技开发有限公司 (H002940)  
 地 址: 广东省江门市江海麻三工业区 (马记模具厂西面)  
 生产企业: 江门市艺光科技开发有限公司  
 地 址: 广东省江门市江海麻三工业区 (马记模具厂西面)  
 产 品 名 称: 消防应急标志灯具  
 认 证 单 元: YG-BLZD-2LR0E I 1W-2D1

内含: YG-BLZD-2LR0E I 1W-2D1 (主型)  
 YG-BLZD-1LR0E I 1W-2D1  
 YG-BLZD-2LR0E I 1W-2E1  
 YG-BLZD-1LR0E I 1W-2E1  
 YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014  
 产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-02  
 产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +  
 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-02 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2015-07-14

发(换)证日期: 2015年07月14日 有效期至: 2020年07月13日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 和

中国消防产品信息网站 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



产品认证  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077


<http://www.cccf.net.cn>

A 0023542

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 1 页

产品名称	消防应急标志灯具	型 号	YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1
申请单位	江门市艺光科技开发有限公司	检验类别	分型试验
制 造 商	江门市艺光科技开发有限公司	生产日期	2013 年 12 月
生产企业	江门市艺光科技开发有限公司	受理日期	2014 年 1 月 9 日
样品数量	1 台	样品状态	完好
检验依据	GB 17945-2010		
检验项目	试验前检查、基本功能、外壳防护等级试验		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，对江门市艺光科技开发有限公司生产的 YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1 型消防应急标志灯具样品（配接应急照明配电箱组成系统）进行了分型试验。</p> <p>江门市艺光科技开发有限公司生产的 YG-BLZD-2LR0E I 1W-2D1 型消防应急标志灯具于二〇一三年八月通过我中心检验（见我中心检验报告第 Dz201302182 号）。</p> <p>YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1 型消防应急标志灯具为 YG-BLZD-2LR0E I 1W-2D1 型消防应急标志灯具的分型产品，经检验合格。</p> <p>分型产品与主型产品差异见产品描述。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">               签发日期：2014 年 5 月 30 日         </div>		
备 注			

批准：

*王书华*

审核：

*谢锋*

编制：

*赵宇*

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 2 页

申请单位	江门市艺光科技开发有限公司				
通信地址	江门市江海麻三工业区（马记模具厂西面）				
联系电话	0750-3804666	传 真	0750-3809486	邮政编码	529000

产品照片：



产品型号：YG-BLZD-1LROE I 1W-2K1（图 B. 4）

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 3 页



产品型号：YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1（图 B. 1+图 B. 5）



产品型号：YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1（图 B. 2+图 B. 5）

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 4 页



产品型号：YG-BLZD-1LROE I 1W-2K1（图 B. 1）

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 5 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 消防应急标志灯具
2. 型号: YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1
3. 执行标准: GB 17945-2010
4. 生产厂名称: 江门市艺光科技开发有限公司
5. 厂址: 江门市江海麻三工业区(马记模具厂西面)
6. 外壳防护等级: IP30
7. 额定电源电压: AC220V
8. 额定工作频率: 50Hz
9. 标称应急工作时间: 90min
10. 光源名称和参数: 发光二极管, DC3.2V
11. 主电功耗: 1W
12. 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
13. 产品制造日期和产品编号: 有

产品特性描述:

1. 应急控制方式: 非集中控制型
2. 应急供电形式: 自带电源型
3. 工作方式: 持续型
4. 安装方式: 嵌入式墙壁安装
5. 分型产品与主型产品差异: 外壳材质、外形尺寸、安装方式不同和采用单面指示

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201421586

共 7 页 第 6 页

产品关键件描述:

1. 电池:

类别: 镍镉

型号: AA600

规格: 1.2V 600mAh

数量: 2 节

生产厂: 苏州市格盛电源有限公司

2. 光源:

类别: 发光二极管

额定工作电压: DC3.2V

生产厂: 江门市江海区旺达电子厂

一致性核查结论: 符合



## 消防应急标志灯具检验结果汇总表

申请单位：江门市艺光科技开发有限公司

№: Dz201421586

产品型号：YG-BLZD-1LR0E I 1W-2K1

共 7 页 第 7 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求。 (外壳材料种类: 金属) (面板尺寸 (mm): 300×105) 自检功能试验方法: 通过加速测试仪修改计时频率	合格	
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 0.2 应急工作时间(min): 156 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热元件表面温度 (°C): 54.6 表面亮度(cd/m <sup>2</sup> ): 1# (图 B. 4) 主电状态转入应急状态: 101 105 111 154 86 106 129 125 164 105 放电 80min 后: 97 96 101 124 80 94 102 105 124 96 (图 B. 1+图 B. 5) 主电状态转入应急状态: 129 124 150 112 105 102 104 106 135 124 放电 80min 后: 102 104 121 104 98 95 91 92 114 108 (图 B. 2+图 B. 5) 主电状态转入应急状态: 87 89 127 129 212 79 87 263 217 214 放电 80min 后: 81 82 104 102 179 72 81 216 207 202 (图 B. 1) 主电状态转入应急状态: 109 89 112 77 69 67 146 83 154 64 放电 80min 后: 100 81 104 72 64 61 124 80 142 60	合格	
3	外壳防护等级试验	7.23	试样的防护等级符合 IP30 要求。	合格	